

## BILAN 2010-2012

### GESTIONNAIRES

#### Maître d'ouvrage

MAIRIE DE SAINT VINCENT  
D'OLARGUES

#### Exploitant

MAIRIE DE SAINT VINCENT  
D'OLARGUES

#### Population desservie

49

### RESSOURCE

Vous êtes alimentés par 1 captage :

- ◆ VERGNE

### TRAITEMENT

Votre eau n'est pas traitée.

## QUALITE DES EAUX DISTRIBUEES

### Réseau ST VINCENT OL-PESTOUS-LE CROS

#### RESULTATS

##### BACTERIOLOGIE

Pourcentage de conformité (9 analyses) : 77,8% - maxi. : 21 germes/100ml  
*Limites de qualité : 0 germes/100ml*

Eau présentant chroniquement des dépassements des limites de qualité.

##### NITRATES

3 valeurs mesurées : mini. : 0,0 mg/L - maxi. : 0,0 mg/L - moyenne : 0,0 mg/L  
*Limites de qualité : mini. : aucune maxi. : 50 mg/L*

Eau présentant peu ou pas de nitrates.

##### PESTICIDES TOTAUX

Absence de mesure pour ce paramètre.

##### FLUOR

Absence de mesure pour ce paramètre.

##### DURETÉ

3 valeurs mesurées : mini. : 0,0 °F - maxi. : 1,7 °F - moyenne : 1,0 °F  
*Références de qualité : mini. : aucune maxi. : aucune*

Eau douce, très peu calcaire.

Cette eau peut présenter un caractère agressif vis à vis des réseaux de distribution (plomb notamment, ...).

#### CONCLUSION

L'eau distribuée présente chroniquement des dépassements de limites de qualité bactériologique. Il est recommandé de ne pas utiliser cette eau pour les usages alimentaires.

Sur le plan physico-chimique, elle est peu minéralisée et peut dissoudre les matériaux à son contact. Un risque particulier apparaît lorsque le réseau comporte des canalisations en plomb.

Ces informations sont fournies par  
l'ARS - Délégation territoriale de  
l'Hérault, en application du code de la  
santé publique.



Si la saveur ou la couleur de  
l'eau distribuée change :  
**SIGNALEZ LE A VOTRE  
DISTRIBUTEUR**

**Les résultats analytiques détaillés  
peuvent être consultés à la mairie de votre commune, ou sur Internet  
Lire le verso pour de plus amples informations**